

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

बरेली

पत्र संख्या:ब-10/सीएफओ/बरेली-2007/673

दिनांक:अक्टूबर 08, 2018

(नवीनीकरण प्रमाण पत्र)

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,  
बी0बी0एल0 पब्लिक स्कूल,  
मुडिया अहमदनगर, बरेली।

विषय: बी0बी0एल0 पब्लिक स्कूल, मुडिया अहमदनगर, जनपद बरेली का निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बी0बी0 एल0 पब्लिक स्कूल, मुडिया अहमदनगर, बरेली का निरीक्षण कर नवीनीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत स्कूल में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण परीक्षण किया गया तो अग्निशमन उपकरण एवं अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ कार्यशील दशा में उपलब्ध पायीं गयीं।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए बी0बी0 एल0 पब्लिक स्कूल, मुडिया अहमदनगर, बरेली के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण प्रमाणपत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।
- 2- प्रश्नगत भवन में स्थित निकास मार्गों को सदैव अवरोध मुक्त रखा जायेगा।
- 3- अतिरिक्त भवन निर्माण के पूर्व अग्निशमन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाये।
- 4- स्कूल में नियुक्त स्टाफ का समय-समय पर मौक डिल/अग्निशमन उपकरणों को चलाने का अभ्यास कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने एवं कराये जाने की जिम्मेदारी स्वामी प्रबन्धक की होगी।

For Brij Bhushan Lal Public School

*Sandeep Kumar*

Hony. Manager

*[Signature]*  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बरेली

*[Signature]*

Principal

B.B.L. Public School  
Pilibhit Road, Bareilly

For Brij Bhushan Lal Public School

*Sandeep Kumar*

Hony. Manager